



Luminarias de señalización Tabla de selección

	REFERENCIAS	IP (GRADO DE PROTECCIÓN)		IK (GRADO DE ROBUSTEZ)	TIPO		AUTONOMÍA (h)		DISTANCIA VISIBIL. (M)	FUENTE DE LUZ	DIMENSIONES (MM)			MÉTODOS DE INSTALACIÓN				
		IP40	IP42		No Permanente	Permanente	1h	3h			Alto	Ancho	Profundidad	SUPERFICIE Pared /Techo	EMPOTRAR Falso techo	OTROS MÉTODOS		
																En suspensión	Canalización elec.	En banderola
ASTRO GUIDA 	OVA38464E		•	06		•	•		24	Tubo cátodo frío (40.000 h)	213	261	35	•			•	•
	OVA38465E		•	06		•	•		24	Tubo cátodo frío (40.000 h)	213	261	35					
QUICK SIGNAL 	OVA38504E	•		07		•	•		28	Led (100.000 h)	235	290	60	•	•	•		•
	OVA38505E	•		07		•	•		28	Led (100.000 h)	235	290	60					